



HARRIDSLEV VANDVÆRK a.m.b.a
Basager 11
8930 Randers NØ

E-mail: formand@harridslevvand.dk

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon +45 8915 1515
Direkte 1644

jan.hansen@randers.dk
www.randers.dk

21-11-2019 / 13.02.03-K08-77-13

Harridslev Vandværk, opfølgning på spor af pesticider i drikkevandet

Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik har den 18. og 20. november 2019 modtaget resultatet af de to omprøver der er udtaget i forbindelse med, at der tidligere er fundet spor af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i drikkevandet.

Omprøverne er udtaget ved DGU-nr. 59.422 og ved afgang vandværk.

Resultat af omprøverne viser, at indholdet af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i DGU-nr. 59.422 er under 0,01 µg/l og ved afgang vandværk er indholdet på **0,011 µg/l**. DGU-nr. 59.422 blev kontrolleret den 27. juni 2019, her var indholdet af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) under 0,01 µg/l.

Det vil sige, at der er ingen overskridelse af grænseværdien, der er på 0,1 µg/l. "Kun" spor af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ved afgang vandværk. Årsagen til dette er p.t. ukendt.

På baggrund af ovenstående er det vurderet, at der ikke skal foretages yderligere på nuværende tidspunkt, det er samtidig vurderet, at den ordinære kontrol jf. kontrolprogrammet, vil kunne afdække om der sker en negativ udvikling i drikkevandskvaliteten.

Har du spørgsmål vedrørende dette brev, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jan Holger Hansen
Produktionsteknolog